



EC CERTIFICATE

Organisme Notifié N° 0843

Organisme Notifié RPC UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom

Certificat de constance de la performance, 0843-CPR-0366

Conformément au règlement 305/2011 / UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement des Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction

Nullifire FR230

Calfeutrement de pénétration classé pour utilisation murs maçonnés/béton & planchers maçonnés/béton

Nullifire FR230 est un mortier à base de gypse utilisé pour rétablir la résistance au feu des murs et planchers munis de trémies pour la pénétration de traversants simples ou multiples. Nullifire FR230 est fourni sous forme de poudre sèche dans un sac, et est mélangé avec de l'eau au rapport requis avant l'installation.

mis sur le marché sous le nom ou la marque de commerce

Tremco Illbruck Limited
Coupland Road, Wigan, WN2 4HT

et produit dans l'usine de fabrication

H/001

Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances décrites dans

ETE 17/0582, délivrée le 19/07/2017

et

ETAG 026-2 (utilisé en tant que DEE)

dans le système AVCP 1 pour les performances définies dans l'ETE sont appliquées et que le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant est évalué pour assurer la

constance de performance du produit de construction.

Ce certificat a été émis le 4 Août 2017 et restera valable tant que l'ETE, le DEE, le produit de construction, les méthodes AVCP et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative, sauf suspension ou retrait par l'organisme notifié de certification du produit..

Le 4 Août 2017

Mr. Chris Miles, Chef de l'Organisme Notifié

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom

27-CP-F0855 Issue: 1.1



EC CERTIFICATE

Organisme Notifié N° 0843

Organisme Notifié RPC UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom

Annexe: Fiche d'information détaillée

Numéro de certificat : 0843-CPR-0366

Description du produit : Nullifire FR230

Désignation du demandeur : Tremco Illbruck Limited, Coupland Road, Wigan, WN2 4HT

Information produit : Nullifire FR230, Calfeutrement de pénétration

Le produit référencé est conforme à :

A – Toutes les exigences pertinentes selon ETE 17/0582

Date d'émission valide de l'ETE:

ETE 17/0582, délivrée le 19/07/2017

Le 4 Août 2017

Mr. Chris Miles, Chef de l'Organisme Notifié